
配光特性

図番　MR150202


カタログ番号	X141CN
オプション番号	3500K　Ra85
使用ランプ	XTM19803530CCA
ランプ光束	3000.0　lm　1.000
器具効率	94.4 %
下方効率	94.4 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	0.68 H
C断面	
B断面	


X-series4.0 BASE



断　面

角度	光度
0°	4876
10°	4096
20°	2687
30°	1328
40°	281
50°	3
60°	5
70°	8
80°	16
90°	4
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0





照　明　率　表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 3000 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室指数	0.50	0.66	0.61	0.58	0.65	0.61	0.58	0.65	0.61	0.58	0.64	0.60	0.58	0.57
	0.70	0.76	0.71	0.68	0.75	0.71	0.68	0.74	0.70	0.67	0.73	0.70	0.67	0.66
	1.00	0.85	0.80	0.77	0.83	0.79	0.76	0.82	0.78	0.76	0.80	0.77	0.75	0.74
	1.25	0.89	0.85	0.82	0.87	0.84	0.81	0.86	0.82	0.80	0.84	0.81	0.79	0.77
	1.50	0.93	0.88	0.85	0.90	0.87	0.84	0.88	0.85	0.83	0.86	0.84	0.82	0.80
	2.00	0.97	0.93	0.90	0.94	0.91	0.88	0.91	0.89	0.87	0.89	0.87	0.85	0.83
	2.50	0.99	0.96	0.93	0.96	0.94	0.91	0.93	0.91	0.89	0.91	0.89	0.87	0.85
	3.00	1.01	0.98	0.95	0.98	0.95	0.93	0.95	0.93	0.91	0.92	0.90	0.89	0.86
	4.00	1.04	1.01	0.99	1.00	0.98	0.96	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.91	0.88
	5.00	1.05	1.03	1.01	1.01	1.00	0.98	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.89
	7.00	1.07	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.94	0.94	0.91
	10.00	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.95	0.92