接続端子B

接続端子A

アース線


電源穴

部品名称

■ 図-1

接続端子B

接続端子A



■ 図-2

マイナス

ドライバー

電源電線

(別途施工)

電源線と電源穴に 防水コーキング処理

1.本体の取り付け 本体に表示して

取付方法

本体に表示してある「取付方向注意シール」の通り 正しい方向で取り付けてください。間違った方向で 取り付けますと故障や事故の原因となります。

※本器具は壁面取付専用器具です。壁面以外の取付はできません。


※器具を設置する前に灯具固定ネジをゆるめ、灯具を取り外しておいてください。その際、接続端子A・Bも分離してください。(図-1) (接続端子Aと接続端子Bを反対方向に強く引っ張れば分離します)

取上

- ・凹凸のない平たんな場所に取り付けてください。 また本体裏面から水のかかるような取り付けは お避けください。
- ・取付面の凹凸が大きい場合、防水用シール材で埋め、平らに仕上げてから取り付けてください。
- ・また、取付面が平らにならない場合は、すきまを 被うように防水用シール材で防水してください。
- ・取り付けは同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジで 補強材のある位置に取り付けてください。
- ※壁面が木造ワイヤラス張り、メタルラス張りの場合は、絶縁台などを 取り付けて、取付ネジとラスの間を絶縁してください。
- 2.電源電線(別途施工)を電源穴から本体内に引き込み、接続端子Aに接続してください。(図-2)
- ※電源電線の先を約7mmストリップし、接続端子Aに入線し、マイナスドライバーで締め付け、確実に固定してください。 (電源電線がヨリ線の場合は、半田上げおよび棒端子で端末処理を施してください。ヨリ線のまま接続端子に入線すると事故の原因となります。)
- ・必ず D 種接地工事 (第3種接地工事) を行なってください。
- 注 1)接続端子に入線できるサイズは 1.6 mmまでです。それ以上の線径の ケーブルは接続できません。
- 注 2)接続端子の入線は 1 ヶ所に 1 本です。それ以上入線することは 出来ません。事故の原因となります。
- 3.接続端子AとBを確実に押し込んでください。 押し込みが不十分ですと事故の原因となります。
- 4.灯具を本体にセットします。灯具配線をはさまないよう注意しながら、 灯具凹部と本体凸部を合わせ、灯具を本体にかぶせて、灯具固定ネジ で確実に固定してください。



■ 取付方向 ■ 取付ピッチ



(施工時のご注意)

- ・器具は壁面・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付けてください。メッキ・塗装などの変色やサビのもとになります。
- ・温度の高くなる場所や湿気の多い場所にはで使用にならないでください。
- ・LEDは色合いや明るさに多少のバラツキがあります。
- ・腐食性ガスの発生するような場所や振動のある場所、海岸隣接 地帯で使用した場合、短期間で器具が破損する恐れがあります。
- ・調光(明るさの調節)はできません。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧 周 波 数	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
K4617W	-	B7KH-10B6-1W	1 0 0 V 5 0/6 0 Hz		2.9W	LED(3000K)1.9W	0.7 5 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1302A

取扱説明書



yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。 で使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

1ページ:照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

2ページ:照明器具で使用についての安全上のご注意

3ページ:保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ

4ページ:部品名称、取付方法、定格表他

保管用 取説No. B 3 K 5 1 8 A 1

~ スプロセキがもりました

ご不明な点がありましたら 販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工) についての安全上のご注意

♠ 警 档



火災のおそれがあります


- ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

◇アース工事が必要な器具は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。







火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのあそれがあります

◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に、器具を取付けないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になります と火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
 落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具で使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又揮発物等の燃えやすいものに 近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に ご相談ください。

感電のおそれがあります

◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は 進行しています。3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合が ありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お願い

- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた やわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れについて

- ●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
- スイッチが入っているか?
- ・ランプが切れていないか?

- ●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい 布をよくしぼって拭いてください。 金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジン などの揮発性のあるもので拭いたりしないでく ださい。変質・変色の原因になります。
- ●ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。 お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ●お手入れの際には必ず雷源を切ってください。 感電の危険があります。異常時(煙が出たり、変な臭いが する等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に ご相談ください。
- ●明るく安全に使用していただくために、器具を 定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検して ください。



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書い てある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事 店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、 「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

(全国共通番号)



ナビダイヤル 20570-550-575

受付時間(土日祝を除く)1 OO 17:00 通話料はお客様のご負担となります PHSからは接続できません

http://www.yamagiwa.co.jp